

**PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI
PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.**

Dane Inwestora:

Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy
Adres do korespondencji / telefon kontaktowy

Adres inwestycji:

Miejscowość	Kod	Poczta
Ulica i numer		Nr działki, obręb, arkusz mapy

Próba szczelności przyłącza wodociągowego

W dniu poddano próbie szczelności przyłącze wodociągowe na ciśnienie 1,0 MPa. Nie stwierdzono spadków ciśnienia w badanym przyłączy wodociągowym.
Próbę szczelności uważa się za pozytywną.

Próba szczelności przyłącza kanalizacyjnego

W dniu wykonano próbę szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej. W czasie trwania próby nie stwierdzono obniżenia poziomu zwierciadła wody w badanej studni rewizyjnej.
Próbę szczelności uważa się za pozytywną.

.....
Inwestor / Wykonawca