






- UWAGI:
- Zakres opracowania rurociągów podano na rysunku.  
Pozostała część rurociągów jest przedmiotem oddzielnych opracowań.
  - Rurociągi należy wykonać z rur:
    - PEHD Ø400 - rury ciśnieniowe o średnicy 352,6x23,7, PN 10, SDR 17.
  - Rurociągi łączyć zgodnie z wytycznymi producenta rur.
  - Rurociągi układać w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta rur.
  - Obsypka rurociągów od wierzchu rur o miąższości równej miąższości podsypki.
  - Zagłębienie rurociągów podano w odniesieniu do rzędnych terenu projektowanego.
  - W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie
  - Trasę przebiegu rurociągów oznakować polietylonową taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru brązowego z wtopioną wkładką metalową.  
Taśmę należy układać maksymalnie 50cm od wierzchu wykopu.

<div><div></div><div>DROBUD S.A.</div></div>				
OBIEKT	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń”			
ADRES	LUBAŃ, ul. Wiejska 1a			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA LUBAŃ ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAŃ			BRANŻA
TREŚĆ	Profile instalacji międzyobiektowych rurociąg dopływu ze zbiornika retencyjnego ob 12 etap II			Technologiczna
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kuczma			1:100:500
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Olechno	LBS/0064/PWOS/09 specjalność instalacyjna		NUMER RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Matczak	54/04/ZG specjalność instalacyjna		14
■ Adres: Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ■ Telefon: (0-62) 747-30-18 ■ REGON 250675218 ■ NIP 617 15 59 705 ■ Email: sekretariat@drobudjarocin.pl				