

Legenda

oznaczenie istniejącej infrastryktury technicznej

oznaczenie projektowanej i przebudowywanej infrastryktury technicznej

Profil sporządzono dla przepływu maksymalnego godzinowego wynikajacego z wydajności maksymalnej istniejącej pompowni ścieków: $Q_{h\,max}$ = 750 m³/h.

Kanał kołowy
Q = 750,0 m³/h
DN 500
L = 2,3 m
i = 0,0 ‰
Δh = 0,13 m
v = 1,06 m/s

Kanał kołowy
Q = 750,0 m³/h
DN 500
L = 10,5 m
i = 21 ‰
Δh = 0,16 m
v = 1,06 m/s

Kanał kołowy
Q = 750,0 m³/h
DN 500
L = 63,0 m
i = 17,8 ‰
Δh = 0,24 m
v = 1,06 m/s

Kanał kołowy
Q = 750 m³/h
DN 400
L = 15,0 m
i = 296 ‰
Δh = 0,42 m
v = 1,66 m/s

Kanał kołowy
Q = 750,0 m³/h
DN 500
L = 34,0 m
i = 132,6 ‰
Δh = 0,23 m
v = 1,06 m/s

Kanał kołowy
Q = 390,0 m³/h
DN 500
L = 15,4 m
i = 0,0 ‰
Δh = 0,05 m
v = 0,55 m/s

Kanał kołowy
Q = 390,0 m³/h
DN 350
L = 34,0 m
i = 5,0 ‰
Δh = 0,25 m
v = 1,12 m/s

DROBUD S.A.

OBIEKT	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń"			
ADRES	LUBAŃ, ul. Wiejska 1a			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA LUBAŃ ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAŃ			BRANŻA
TREŚĆ	Profil hydrauliczny przez część mechaniczną i biologiczną			Technologiczna
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kuczma			1:100:500
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Olechno	LBS/0064/PWOS/09 specjalność instalacyjna		NUMER RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Matczak	54/04/ZG specjalność instalacyjna		4

● Adres: Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ● Telefon: (0-62) 747-30-16 ● REGON: 250070215 ● NIP 617-17-70-756 ● E-mail: sekretariat@drobudjarocin.pl