



KOMORA NAPOWIETRZANIA OSADU CZYNNEGO
- OB. 15



LEGENDA:

	Łączni bistabilny IP66
	Oprawa LED naświetlacz 40W na słup aluminiowy 4m
	1PR15 Przetwornik pomiarowy
	2PR15 Przetwornik pomiarowy
	2PR13 Przetwornik pomiarowy
	1M15 Mieszadło zatapialne 1.8kW 400V
	2M15 Mieszadło zatapialne 1.8kW 400V
	3M15 Mieszadło zatapialne 4kW 400V
	4M15 Mieszadło zatapialne 5kW 400V
	5M15 Mieszadło pompujące 3kW 400V
	6M15 Mieszadło pompujące 3kW 400V
	P15 Przepustnica powietrza 0.2kW
	13Z1 Jaz przelewowy z napędem elektrycznym 0.4kW
	13Z2 Jaz przelewowy z napędem elektrycznym 0.4kW
	13Z3 Jaz przelewowy z napędem elektrycznym 0.4kW
	O13 Przyłącze ogrzewania
	KS Kasetta sterowania
	Korytko stal.-ocynk



OBIEKT	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ~Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń”			
ADRES	LUBAŃ, ul. Wiejska 1a			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA LUBAŃ ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAŃ		BRANŻA	
TREŚĆ	RZUT OB.13 OB.15			Elektryczna
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA
	mgr inż. Mariusz Warszawa	LBS/0002/POOE/10 specjalność instalacyjna		-
	mgr inż. Mariusz Warszawa	LBS/0002/POOE/10 specjalność instalacyjna		NUMER RYS.
	mgr inż. Mateusz Praczyk	LBS/0084/POOE/11 specjalność instalacyjna		E4
■ Adres: Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ■ Telefon: (0-62) 747-30-18 ■ REGON 250675218 ■ NIP 617 15 59 705 ■ Email: sekretariat@drobudjarocin.pl				