

L.dz. 438/TI/2025

Lubań, dnia 04.09.2025r.

WYKONAWCY POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczony nr referencyjny 3/TI/2025 na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa nakładek GSM (M2M/IoT) na wodomierze wraz z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii do przesyłu danych”.

W związku z otrzymanymi w dniu 03.09.2025 r. zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść pytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 3, Ust. 1, pkt. 1.4 oraz Par. 4, Ust. 1, pkt. 1.1

Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Urządzenia są urządzeniami bateryjnymi produkowanymi na zamówienie klienta i racji ich specyfiki nie produkuje się ich na magazyn. Zaproponowany czas przez Zamawiającego jest zbyt krótki na realizację procesów produkcyjnych oraz logistykę. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że biorąc pod uwagę procesy produkcyjne oraz logistykę wydłuża termin dostawy do 20 dni roboczych.

W związku z powyższym zmienia się odpowiednio zapisy § 3 ust. 1 pkt 1.4 oraz § 4 ust. 1 pkt 1.1. w załączniku nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Pytanie 2:

Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 5, Ust. 3

W § 3 Projektowanych postanowień umowy wskazano, iż „Ceny jednostkowe określone w Ofercie pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy”. Jednocześnie umowa została przewidziana na okres 60 miesięcy.

Zawarcie umowy na tak długi okres bez mechanizmu waloryzacyjnego w praktyce obarcza Wykonawcę nieproporcjonalnym ryzykiem ekonomicznym związanym ze wzrostem kosztów

niezależnych od niego (np. wzrost cen energii, paliw, kosztów pracy, materiałów i komponentów). Standardową praktyką w kontraktach publicznych zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy jest wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej opartej o obiektywny wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek określenia zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Propozycja zapisu:

„Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać zmianie w drodze waloryzacji, nie częściej niż raz w roku, począwszy od 13. miesiąca obowiązywania umowy. Podstawą waloryzacji jest wskaźnik średniorocznej inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Waloryzacja następuje na pisemny wniosek jednej ze stron, po zaakceptowaniu przez drugą stronę. Zmiana cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS.”

Wnosimy zatem o uzupełnienie § 3 o powyższą klauzulę waloryzacyjną, zgodną z art. 439 ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 3:

Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 8, Ust. 2

Mając na uwadze charakter urządzeń konieczność ich demontażu, transportu, diagnostyki i naprawy w warunkach serwisowych producenta, a także czas potrzebny na logistykę dostaw urządzeń po serwisie, termin 14 dni roboczych jest zbyt krótki, aby rzetelnie wykonać obowiązki gwarancyjne.

Wnosimy o wydłużenie terminu do 30 dni roboczych, co odpowiada praktyce rynkowej i zapewni właściwą jakość obsługi serwisowej.

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że biorąc powyższe pod uwagę wydłuża termin dostawy do 20 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym zmienia się odpowiednio zapisy § 8 ust. 2 w załączniku nr 3 – projektowane postanowienia umowy.

Pytanie 4:

Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 9, Ust. 1, pkt. 1.1

Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych przewidzianych za opóźnienie w dostawie urządzeń. Obecnie wysokość kary została określona w sposób ryczałtowy (200 zł brutto za każdy dzień), co w praktyce może prowadzić do sytuacji, w której kara przekroczy wartość samego urządzenia. Takie ukształtowanie postanowień nie pozostaje w zgodzie z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą postanowienia umowy muszą uwzględniać zarówno interes Zamawiającego, jak i Wykonawcy, w sposób gwarantujący uczciwą konkurencję i równowagę stron.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów i przyjęcie poniższej propozycji:

Proponowany zapis:

„W razie wystąpienia zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie obowiązku dostawy urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy – nakładek GSM, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki ponad termin wynikający z Umowy, nie więcej niż 20 000,00 zł brutto.”

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Pytanie 5:

Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 9, Ust. 1, pkt. 1.1

Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad urządzeń w ramach gwarancji lub rękojmi. Obecnie wysokość kary została określona w sposób ryczałtowy (200 zł brutto za każdy dzień), co w praktyce może prowadzić do sytuacji, w której kara znacząco przekroczy wartość samego urządzenia, którego dotyczy zgłoszenie. Takie postanowienie nie pozostaje w zgodzie z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, która nakazuje kształtować postanowienia umów w sposób adekwatny do przedmiotu zamówienia, z zachowaniem równowagi interesów stron.

W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu na następujący:

Proponowany zapis:

„W razie wystąpienia zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad urządzenia do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładek) w technologii GSM (M2M/IoT) w ramach gwarancji lub rękojmi, w terminie określonym w § 8 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki ponad termin wynikający z Umowy, nie więcej niż 20 000,00 zł brutto.” Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?




Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 1b 59-800 Lubań

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Janusz Głuszek