

L.dz. 447/TI/2025

Lubań, dnia 10.09.2025r.

WYKONAWCY POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczony nr referencyjny 3/TI/2025 na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa nakładek GSM (M2M/IoT) na wodomierze wraz z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii do przesyłu danych”.

W związku z otrzymanym w dniu 10.09.2025 r. zapytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga, aby oferowane nakładki wykazywały kompatybilność z wodomierzami przystosowanymi do odczytu indukcyjnego minimum 4 producentów wodomierzy. Jednocześnie Zamawiający określił, iż nakładki muszą być „Gotowe do montażu na wodomierzu bez potrzeby ich składania, skręcania czy łączenia z elementami (np. skręcania adaptera do nakładki)”.

Zgodnie z wiedzą techniczną i standardami rynkowymi, poszczególni producenci wodomierzy stosują odmienne i wzajemnie niekompatybilne systemy montażu nakładek (różne średnice, rozstaw i kształt gniazd, odmienne pierścienie montażowe). W praktyce uniwersalność montażu na wodomierzach różnych producentów osiąga się poprzez zastosowanie dedykowanych adapterów, które są integralną częścią systemu.

W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu, aby dopuścić adaptery, które spełnią wymóg kompatybilności z wodomierzami przystosowanymi do odczytu indukcyjnego minimum 4 producentów wodomierzy?

Odpowiedź:

Zamawiający, po rozważeniu uwag dotyczących kompatybilności nakładek z wodomierzami przystosowanymi do odczytu indukcyjnego od różnych producentów, wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji do wymagań technicznych, dopuszczając możliwość zastosowania dedykowanych adapterów.

Zmiana zapisu:

„Nakładki muszą wykazywać kompatybilność z wodomierzami przystosowanymi do odczytu indukcyjnego minimum 4 producentów wodomierzy, przy czym kompatybilność ta może być osiągnięta przy użyciu dedykowanych adapterów, które są integralną częścią systemu

montażowego i nie wymagają dodatkowego montażu, składania, skręcania czy łączenia z elementów przez użytkownika.”

Tym samym, Zamawiający dopuszcza stosowanie adapterów, które spełniają powyższe wymagania, z zachowaniem zasady łatwego montażu bez potrzeby dalszych działań ze strony użytkownika.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Głuszek